

PROGRAMMA OPERATIVO AGRICOLTURA 2014 - 2020
Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue
P.S.R.N. 2014 - 2020 - Tipologia 4.3.1
- C.U.P. E54B12000120006

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: Consorziovelia@pec.it-www.consorziovelia.com

**COMPLETAMENTO IMPIANTO
IRRIGUO DELL'ALENTO**

Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento

Ristrutturazione, ammodernamento, completamento

Lavori di messa in sicurezza per garantire l'approvvigionamento del distretto E3

Elaborato	Scala	Data	Revisione
H3	-	Aprile 2024	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

Oggetto	PROGETTO ESECUTIVO
Analisi nuovi prezzi	

TIPOLOGIA ELABORATO	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

Progettista Velia Ingegneria e Servizi Srl Ing. Gaetano Suppa Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854	Responsabile Unico del Procedimento Consorzio di Bonifica "Velia" Ing. Marcello Nicodemo Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931
--	---



Scheda elemento:

N.P.01-Off.

Anagrafica	
Codice	N.P.01-Off.
Descrizione	Sostituzione Quadri MT cabina MT/BT impianto di sollevamento "E3". Descrizione tecnica dell'intervento da realizzare. Fornitura dei materiali occorrenti, quali: - n°2 Unità interruttore di manovra -sezionamento combinato con fusibili; - n°6 Fusibili MT 24kV DIN 43625 HRC IEC 60282-1 40A. Per le caratteristiche tecniche dell'unità vedi preventivo. Mano d'opera per la realizzazione dell'intervento, quale: - Smontaggio quadri esistenti e spostamento all'esterno della centrale; - Trasporto in loco di quadri MT con mezzi idonei fino al sito di installazione; - Posizionamento quadri MT, assemblaggio e fissaggio; - Esecuzione del cablaggio con quadro MT esistente e realizzazione dei collegamenti con trasformatori MT/BT 630KVA; - Assistenza per la realizzazione di interventi eseguiti da Vs tecnici per prove e messa in esercizio dell'impianto. Compreso di messa a terra con redazione di dichiarazione di conformità e di quanto occorra a norma di legge per l'esecuzione delle opere e per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Dettagli	
Unità di misura	a corpo
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI
Incidenza manodopera sul totale	6,02%
Incidenza Oneri sicurezza sul totale	0,66%
	€ 1.361,76
	€ 149,43

Articoli									
N°	Codice	Articolo	Tipologia	u.m.	Quantità	Prezzo	Totale	% TP	
1	CAM24_RU.E.001.001	Operaio comune	Mano D'opera	ora	16,00000	€ 25,68000	€ 410,88000		
2	CAM24_RU.E.001.002	Operaio qualificato	Mano D'opera	ora	16,00000	€ 28,62000	€ 457,92000		
3	CAM24_RU.E.001.003	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Mano D'opera	ora	16,00000	€ 30,81000	€ 492,96000		
Totale Mano D'opera							€ 1.361,76000	0,0775	
4	Indagine di mercato	Quadro elettrico MT completo	Materiali	cad	2,00000	€ 7.500,00000	€ 15.000,00000		
5	Indagine di mercato	Fusibili MT 24kV DIN 43625 HRC 60282-1 40A	Materiali	cad	6,00000	€ 98,26000	€ 589,56000		
Totale Materiali							€ 15.589,56000	0,8868	
12	CAM24_AT.E.01.007A	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	Attrezzature	ora	4,00000	€ 87,16178	€ 348,64712		
13	CAM24_AT.E.01.004	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	4,00000	€ 70,11992	€ 280,47968		
Totale Attrezzature							€ 629,12680	0,0358	
Sommano euro (A)							€ 17.580,44680		
26	Spese Generali (B) = 17%*A (compreso Oneri sicurezza efferenti all'impresa =5%*B)			Spese	% 17	-	€ 2.988,67596		
26	Utile d'Impresa (C) = 10%*(A+B)			Spese	% 10	-	€ 2.056,91228		
Prezzo totale (A+B+C) euro / a corpo							€ 22.626,04	1,0000	

N.B. I prezzi elementari che compongono la voce sono desunti dal prezzario Regione Campania 2024 decurtati dalle spese generali e dall'utile d'impresa come riportato nelle specifiche tabelle